※メモ
シートをコピーして監視項目を増やしていって下さい。

（様式 電－１８）

中 央 監 視 制 御 点 数 表

建物名称 ○○地方合同庁舎

平成20年 8月 8日

No.	制御系	伝送系	現場盤	監視制御項目	操作				状態表示		計測表示対象															表示先			警報音		記録			備考
					発停信号	制御信号	季節切替	遠隔設定	発停状態	異常警報	温度	湿度	流量	熱量	圧力	液面	濃度	積算電力量	瞬時電力	電流	電圧	力率	周波数	稼働時間	グラフィックス	ディスプレイ	表示操作盤	警報盤	ベル	ブザー	日報	月報	メッセージ	
	受変電設備系	RS-1	受電盤	入力電力															○						○	○					○	○		
				入力電力量														○							○	○					○	○		
				入力電圧																	○					○					○	○		
				入力電流																○						○					○	○		
				入力力率																		○				○					○	○		
				入力無効電力															○							○								
				限流ヒューズ溶断						○															○	○				○			○	
				交流遮断器 ON・OFF	○				○																○	○							○	
				交流遮断器 トリップ						○															○	○				○			○	
	非常用発電設備系	RS-2	自家発盤	運転時間																				○		○					○	○		
				電圧																	○					○					○	○		
				電流																○						○					○	○		
				電力															○							○					○	○		
				力率																		○				○					○	○		
		RS-2	太陽光発電	パワーコンディショナ						○								○	○											○	○	○		
	防災設備系	RS-3	自火報受信機	自火報受信機電源						○																○				○		○		
				自火報受信火災灯						○																○			○			○		
				自火報受信地区灯						○																○			○			○		
				ガス漏れ警報受信機電源						○																○				○		○		

総点数 81

操作手順
① 監視制御項目等は手入力して下さい。
② ○印はセル上でダブルクリックして下さい。